

СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора ООО «Каратузский ТВК»

_____ А.А. Поносов
«__» _____ 2014 год


УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Черемушинского
сельсовета

_____ Е.Н. Алаева
«__» _____ 2014 год


Схема водопроводной сети д. Шалагино

Протяженность водопроводной сети – 0,942 км
Количество смотровых колодцев – 8 шт.

Водовод – полиэтилен Ду 100 мм



водозабор с резервуаром д. Шалагино,



смотровой водопроводный колодец

«1-», «-1», «/», «5» - точки привязки частей карты друг к другу
5 /

Приложение: схема водопроводной сети – 1 лист.

Составил: Гл. инженер ООО «Каратузский ТВК»
тел. 8(391-37)21-4-98

_____ А.А. Поносов

Схема водопроводной сети д. Шалагино

