

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, [sekretar@mchskrsk.ru](mailto:sekretar@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Каратузскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662850, с. Каратузское, ул. Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 ([pc54@mchskrsk.ru](mailto:pc54@mchskrsk.ru))

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Каратузское  
(место составления акта)

17 марта 2015 года  
(дата составления акта)

13 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22

По адресу/адресам Россия, Красноярский край, Каратузский район, с. Черемушка ул. Зеленая, 26, б.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2015 № 22  
подписанного главным государственным инспектором Каратузского района по пожарному  
надзору В.В. Ивановым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

объекта защиты – здания администрации Черемушинского сельсовета. Юридический адрес: Россия,  
662853, Красноярский край, Каратузский район, с. Черемушка ул. Зеленая, 26, б.  
ИНН-2419000637 ОГРН-1022400878323.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. “10” марта 2015 г. до 13 час. 00 мин. “17” марта 2015 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Каратузскому району Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в  
помещении по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная №70, кабинет 2-3.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 03 марта 2015 года  
в 09 часов 00 минут глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н., путем  
вручения распоряжения о проведении проверки под роспись.

(заполняется при проведении выездной проверки) копия распоряжения о проведении проверки получена

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Каратузского района по пожарному надзору Ничков Павел Викторович, государственный инспектор Каратузского района по пожарному надзору Соколов Михаил Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	С работниками администрации Черемушинского сельсовета не проведен повторный противопожарный инструктаж в 2014-2015 г.	Пункт – 22(4). Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
2.	В здании администрации Черемушинского сельсовета не проведена ежеквартальная проверка огнетушителей в 2014 г. и I квартале 2015 г.	Пункт - 4.3.6(5). Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п.4.3.5.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
3.	Ящик для песка расположенный в здании администрации Черемушинского сельсовета не	Пункт - 483(3). Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.

	укомплектован совковой лопатой.	попадание осадков.	
4.	Не представлен сертификат соответствия по пожарной безопасности на огнетушитель ОУ-3 №1 от 2013 г., расположенный в коридоре здания администрации Черемушинского сельсовета.	Пункт - 70(3). Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
5.	Не представлен сертификат соответствия по пожарной безопасности на огнетушитель ОУ-3 №2 от 2013 г., расположенный в помещении бойлерной здания администрации Черемушинского сельсовета.	Пункт - 70(3). Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
6.	Не представлен акт проверки работоспособности АУПС за 4 квартал 2014 г.	Пункт - 61(3). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
7.	В журнале учета огнетушителей здания администрации Черемушинского	Пункт - 4.5.4(5). В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация: - марка огнетушителя, присвоенный ему	Глава администрации Черемушинского сельсовета

	<p>сельсовета не указывается информация об огнетушителях.</p>	<p>номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);</li> <li>- дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;</li> <li>- дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;</li> <li>- дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;</li> <li>- наименование организации, проводившей перезарядку;</li> <li>- дата поверки индикатора и регулятора давления, кем проверены;</li> <li>- дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;</li> <li>- состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;</li> <li>- должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица</li> </ul>	<p>Алаева Е.Н.</p>
<p>8.</p>	<p>Не представлен график проведения занятий повторного инструктажа с работниками Черемушинского сельсовета на 2015 г.</p>	<p>Пункт – 23(4). Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.</p>	<p>Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.</p>
<p>9.</p>	<p>В здании администрации Черемушинского сельсовета относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3 представленный сертификат</p>	<p>1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Техническая документация на</p>	<p>Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.</p>

	0102090 срок действия с 15.02.2011 по 14.02.2013) на линолеум проложенный на путях эвакуации в общем коридоре ведущем на выход из здания не содержит информацию о показателях пожарной опасности данного материала.	строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону	
10.	В здании администрации Черемушинского сельсовета отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Пункт – 2(3). В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.
11.	Отсутствует исполнительная документация АУПС на здание администрации Черемушинского сельсовета.	Пункт - 61(3). На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.

Пункты нарушений: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11 выявленные 10.03.2015 г. устранены на момент окончания проведения проверки 17.03.2015 г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены



1.	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2.	Федеральный закон от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»
4.	Приказ №645 от 12.12.2007 г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
5.	СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

Ничков П.В.  
(подпись проверяющего)

Соколов М.В.  
(подпись проверяющего)

Алаева Е.Н.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.03.2015 № 22/1/3 на 2 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Каратузского района по пожарному надзору

П.В. Ничков

Государственный инспектор  
Каратузского района по пожарному надзору

М.В. Соколов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Черемушинского сельсовета Алаева Е.Н.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» марта 2015 г.

А-  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:  
Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19