

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662850, с. Каратузское, ул. Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 (pc54@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Каратузское
(место составления акта)

16 апреля 2020 года
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 12

По адресу/адресам Россия, Красноярский край, Каратузский район, с. Черемушка
ул. Зеленая, 26 «Б».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 14.04.2020 №
12 подписанного главным государственным инспектором Каратузского района по пожарному
надзору В.В. Ивановым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

муниципального образования администрации Черемушинского сельсовета Каратузского района
Красноярского края за реализацией мер пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному
сезону 2020 года. Юридический адрес: Россия, 662854, Красноярский край, Каратузский район, с.
Черемушка ул. Зеленая, 26 «Б». ИНН-2419000637 ОГРН-1022400878323

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“15” апреля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. “16” апреля 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Каратузскому району Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю в помещении по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная №70, кабинет 2-3.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 14 апреля 2020 года
в 09 часов 00 минут и.о. главы МО администрации Черемушинского сельсовета Лыкова В.В.,
путем вручения распоряжения о проведении проверки под роспись.

(заполняется при проведении выездной проверки) копия распоряжения о проведении проверки получена
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Каратузского района по пожарному надзору Соколов Михаил Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: и.о. главы МО администрации Черемушинского сельсовета Лыкова В.В.

В ходе проведения проверки установлено:

Главой муниципального образования администрации Черемушинского сельсовета является Алаева Елена Николаевна.

Адрес: Россия, 662854, Красноярский край, Каратузский район, с. Черемушка ул. Зеленая, 26 «Б», тел. (839137) 37-1-60. На территории сельсовета расположено 6 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов Черемушинского сельсовета

№ п/п	Наименование населённого пункта	Количество дворов	Численность населения МО, чел.
1	2	3	5
1	с. Черемушка	274	719
2	д. Верхний Суэтук	82	181
3	д. Куркино	16	43
4	д. Шалагино	50	152
5	д. Старомолино	33	70
6	д. Чубчиково	41	121

Сведения о наличии на территории Черемушинского сельсовета школ, д/садов, медицинских и других предприятий

	Нас. пункт	Школы	Детские сады	Медицинские учреждения	Дома культуры клубы	Сельск охоз. предприятия	Другие предприятия	Детские дома и приюты
1.	с. Черемушка	1	1	1	1	0	7	0
2.	д. Верхний Суэтук	1	0	1	1	1	2	0
3.	д. Куркино	0	0	0	0	0	0	0
4.	д. Шалагино	0	0	0	1	0	0	0
5.	д. Старомолино	0	0	1	1	0	0	0
6.	д. Чубчиково	0	0	1	1	0	0	0

Защиту населённых пунктов и объектов сельсовета от возможных пожаров осуществляет ПСЧ-54 ФГКУ «20 отряд ФПС по Красноярскому краю», место дислокации с. Каратузское находится в 16 км. от с. Черемушка, 36 км. от д. Верхний Суэтук, 22 км. от д. Куркино, 22 км. от д. Шалагино, 28 км. от д. Старомолино и 22 км. от д. Чубчиково. А также добровольная пожарная команда Черемушинского сельсовета, место дислокации с. Черемушка. Неприкрытых населенных пунктов на территории Черемушинского сельсовета нет. В состав ДПК Черемушинского сельсовета входят 11 человек. На вооружении находится автомобиль ГАЗ-53, приспособленный для тушения пожаров с емкостью 4 м.³, расположенный в гараже администрации Черемушинского сельсовета по адресу: с. Черемушка ул. Зеленая. 28 «Б». В гараже освещение, отопление, твердое покрытие полов. Имеется 2 комплекта боевой защиты пожарного. В д. Верхний суэтук имеется передвижной пожарный комплекс «Огнеборец», доставляемый к месту пожара с помощью

трактора МТЗ-80, расположенный в арендуемом администрацией Черемушинского сельсовета гараже по договору на безвозмездной основе у жителя и члена добровольной пожарной команды Черемушинского сельсовета Абельтина А.Р., по адресу д. верхний Суэтук ул. Партизанская, 1. Пожарная техника укомплектована пожарными рукавами, стволами и иным оборудованием необходимым для целей пожаротушения в достаточном количестве. Вся пожарная и приспособленная для этих целей техника, а также пожарное оборудование находится в исправном состоянии. Для тушения лесных и ландшафтных пожаров имеется 6 ранцевый опрыскивателей РЛО-2 и два мотоопрыскивателя STIHL.

В целях регулирования вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории Черемушинского сельсовета в 2020 году администрацией принято постановление на весенне-летний пожароопасный период 2020 года с соответствующими приложениями, а также созданы патрульные и патрульно-маневренные группы. Подготовлен план мероприятий противопожарной безопасности, созданы бригады на тушение лесных пожаров. В периодическом печатном издании «Сельская жизнь» публикуется агитационная информация о пожарной безопасности, регулярно проводятся сходы граждан, организована работа по подворовым обходам, распространяются памятки на противопожарную тематику.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для оповещения населения муниципального образования в здании администрации Черемушинского сельсовета установлена система оповещения «Inter M PA-935A», а также имеется 2 громкоговорителя «MEGAPHONE PRO-10».

В населенных пунктах Черемушинского сельсовета имеются указатели направлений и расстояний до источников противопожарного водоснабжения. На территории с. Черемушка возможна заправка пожарных автомобилей водой для целей пожаротушения с пожарного гидранта, расположенного в пер. Солнечный и с пруда Черемушинский, (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется). В д. Шалагино забор воды возможен с пожарного гидранта по ул. Центральная (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется). В д. Чубчиково забор воды возможен с пожарного гидранта (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется). В д. Куркино возможен забор воды с пожарного гидранта (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется). В д. Старомолино возможен забор воды с пруда «Старомолинский» (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется). В д. Верхний Суэтук возможна заправка водой пожарного гидранта по ул. Центральная, а также с пруда «Верхний» (подъездные пути обеспечены, обозначение имеется).

Осенью 2019 года с целью недопущения перехода огня из вне на территорию населенных пунктов Черемушинского сельсовета, произведена опашка в необходимых местах, а также в марте-апреле 2020 года проведено 6 плановых профилактических отжигов сухой растительности.

Согласна бюджета Черемушинского сельсовета на 2019 год на обеспечение первичных мер пожарной безопасности освоены финансовые средства общей суммой 36717,00 рублей.

При проведении проверки не выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки):

Соколов М.В.
(подпись проверяющего)

Лыкова В.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Каратузского района по пожарному надзору М.В. Соколов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. главы администрации Черемушинского сельсовета Лыкова В.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» апреля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19